

## MØTEREFERAT

Emne:	Referat fra offentlig møte - energiutredning 2009, Nordreisa kommune
Møteleder:	Ketil Abrahamsen
Sted:	Møterom, Nord Troms Kraftlag AS
Tidspunkt:	3.2.2010 kl. 12:00 - 15:00
Referent:	Ketil Abrahamsen
Utarbeidet dato:	16.02.10
Sendes til:	Legges ut på <a href="http://www.ntkl.no">www.ntkl.no</a>
Neste møte:	2012
Tilstede:	Roy Jørgensen (Nordreisa kommune) Bjarne Fredheim Ketil Abrahamsen (NTK)

Presentasjon av utredningen. Liten eller ingen økning i energiforbruk forventes. Noe utbygging av småkraftverk er mulig (Straumfjord og Rotsundelv).

Kommunen har utarbeidet en miljø/energiplan. Det er satt i drift et bioenergianlegg på Storslett som forsyner Sonjatun, Storslett skole og Storslett svømmehall med varmt vann. Effekten på anlegget er på 2,4 mW og det er flisfyrt.

Kommunen presenter en del planer for utbygginger i kommunen;

- Hyttefelt Svartfoss. 200-300 hytter, med innlagt strøm.
- Boligfelt Rovdas med ca. 80 tomter for eneboliger og ca 50 boenheter i rekkehus.

Med det antallet hytter i Reisadalen kan det bli aktuelt med forsterkning av strømmettet, pga. belastningen og avstanden kan medføre dårlige spenningsforhold.